LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

പവർ ഹൈവേ

9 [885] ശ്രീ. ഇസ്ഹാക്ക് കുരിക്കൾ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അരീക്കോട് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പവർ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ;

(ബി) പവർ ഹൈവേക്കും സബ്സ്റ്റേഷനും ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടംവരെയെത്തി;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എന്ന് തുടങ്ങാനാവുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കെ. എസ്. ഇ. ബി. പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മുഖാന്തിരം നടപ്പാക്കുന്ന പവർ ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ മൈസൂർ-അരീക്കോട്-തൃശ്ശൂർ-കൊച്ചി ഇടമൺ-തിരുവനന്തപുരം-കൂടംകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 400 കെ. വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അരീക്കോട് ഒരു 400 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ പണിയാനും പവർ ഹൈവേയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി, സി) പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അരീക്കോടുള്ള 400 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനുവേണ്ടി നിലവിലുള്ള 220 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുസമീപം സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുകയും അരീക്കോട്-മൈസൂർ 400 കെ. വി. ലൈനിന്റെ റൂട്ട് സർവ്വെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡിന്റെ അരീക്കോടുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 15 ഏക്കർ ഭൂമി വില നിശ്ചയിച്ച് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറാനായി തീരുമാനിക്കുകയും അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വകാര്യ ഉടമകളുടെ സ്ഥലവും ഐ. റ്റി. ഐ.-യുടെ കുറച്ച് സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

വടകര മണ്ഡലത്തിലെ ഓർക്കാട്ടേരി 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവൃത്തി

10 [887] ശ്രീ. സി. കെ. നാണു: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ച വടകര മണ്ഡലത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഓർക്കാട്ടേരി 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഈ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാദ്ധ്യതയുള്ള 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ, ബി) വടകര മണ്ഡലത്തിലെ ഓർക്കാട്ടേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ ടേൺ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ആൻഡ്രൂയൂൾ എന്ന കമ്പനിയുമായി 26-5-2000-ൽ ഒപ്പിട്ടു. ജോലി വളരെ മന്ദഗതിയിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത കരാർ കോൺട്രാക്ടറുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റദ്ദാക്കി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റലായി ചെയ്യുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

വടകര മണ്ഡലത്തിലെ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ
വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

11 [889] ശ്രീ. സി. കെ. നാണു: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വടകര മണ്ഡലത്തിലെ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നൽകിയിരുന്ന മാഹി ഫീഡറിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാനുള്ള കാരണമെന്ത്;

(ബി) ഇതു കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തു നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) പോണ്ടിച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തെ മാഹി സബ്സ്റ്റേഷനിലെ ഉപകരണത്തിന്റെ തകരാർ കാരണമാണ് ഫീഡർ മാറ്റിയത്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് നില തൃപ്തികരമാണ്.

(സി) ഓർക്കാട്ടേരി 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ, അടുത്തുതന്നെ 220 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ നടപടികളെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ബേപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിലുള്ള
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി

12 [891] ശ്രീ. വി. കെ. സി. മമ്മത്കോയ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ബേപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡത്തിൽ ഒ. വൈ. ഇ. സി. തുക അടയ്ക്കാതെ വൈദ്യുതി കണക്ഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച എത്ര അപേക്ഷകരുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly